

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Смт. Чорнухи
(місце складання)

№ 4-16

від "22" 04 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на то багатоквартирного будинку працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС Чорнухинської ДЕГС: начальник Марина ЯНОВСЬКА, слюсар Костянтин КРИВЕНКО, слюсар Євгеній МУСІЄНКО, слюсар Юрій ЛИСЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____
смт. Чорнухи вул. Мир, 86

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Витік газу на краяхі ввідного газопроводу (витік газу усунуто під час проведення технічного обслуговування)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВІЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлише тиску за 5хв не перевищує 20 даПа

(заповнюється у випадку проведення ПВІЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлений витік газу усунуто під час проведення технічного обслуговування, ВБСГ приладом до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 5-24-42

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Марина ЯНОВСЬКА [підпис] 22.04.2025р.
(ім'я, прізвище, підпис) (дата)

(ім'я, прізвище, підпис замовника) (дата)

Костянтин КРИВЕНКО [підпис]
(ім'я, прізвище, підпис)

Євгеній МУСІЄНКО [підпис]
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ЛИСЕНКО [підпис]
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Смт. Чорнухи
(місце складання)

№ Ч-17

від "22" 04 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на то багатоквартирного будинку працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС Чорнухинської ДЕГС: начальник Марина ЯНОВСЬКА, слюсар Константин КРИВЕНКО, слюсар Євгеній МУСІЄНКО, слюсар Юрій ЛИСЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____
смт. Чорнухи вул. Миру, 40

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Витік газу не краї ввідиного газопроводу (витік газу усунуто під час проведення технічного обслуговування)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлише тиску за 5хв не перевищує 20 даПа

(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлений витік газу усунуто під час проведення технічного обслуговування, ВБСГ придатна до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 5-24-42 _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Марина ЯНОВСЬКА
(ім'я, прізвище, підпис)

22.04.2025р.
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Константин КРИВЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Євгеній МУСІЄНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ЛИСЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Смт. Чорнухи
(місце складання)

№ 4-18

від "22" 04 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на то багатоквартирного будинку працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС Чорнухинської ДЕГС: начальник Марина ЯНОВСЬКА, слюсар Костянтин КРИВЕНКО, слюсар Євгеній МУСІЄНКО, слюсар Юрій ЛИСЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____
смт. Чорнухи вул. Миру, 58

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виведений витік газу на муфтовому з'єднанні (витік газу усунуто під час проведення технічного обслуговування)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлише тиску зє 5хв не перевищує 20 даПа

(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виведений витік газу усунуто під час проведення технічного обслуговування, ВБСГ придатне до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 5-24-42

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Марина ЯНОВСЬКА
(ім'я, прізвище, підпис)

22.04.2025 р.
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Костянтин КРИВЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Євгеній МУСІЄНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ЛИСЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Смт. Чорнухи
(місце складання)

№ 4-19

від "22" 04 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на то багатоквартирного будинку працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС Чорнухинської ДЕГС: начальник Марина ЯНОВСЬКА, слюсар Константин КРИВЕНКО, слюсар Євгеній МУСІЄНКО, слюсар Юрій ЛИСЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____
смт. Чорнухи вул. Герцена, 16

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Вивалений витік газу на краях ввіденого газопроводу (витік газу ухиляють від гос проведення технічного обслуговування)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлише
тиску за 5хв не перевищує 20 даПа

(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Вивалений витік газу ухиляють від гос проведення технічного обслуговування, ВБСГ прийдатиме до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 5-24-42

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Марина ЯНОВСЬКА [підпис] 22.04.2025р.
(ім'я, прізвище, підпис) (дата)

(ім'я, прізвище, підпис замовника) (дата)

Константин КРИВЕНКО [підпис]
(ім'я, прізвище, підпис)

Євгеній МУСІЄНКО [підпис]
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ЛИСЕНКО [підпис]
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Смт. Чорнухи
(місце складання)

№ 4-20

від "23" 04 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на то багатоквартирного будинку працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС Чорнухинської ДЕГС: начальник Марина ЯНОВСЬКА, слюсар Константин КРИВЕНКО, слюсар Євгеній МУСІЄНКО, слюсар Сергій ДАВИДЕНКО (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____
смт. Чорнухи вул. Незалежності, 5

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлений витік газу на муфтовому з'єднанні ввігнутого газопроводу (витік газу усунуто під час проведення технічного обслуговування)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надішло тиску за 5хв не перевищує 20 даПа

(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлений витік газу усунуто під час проведення технічного обслуговування, ВБСГ придатна до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 5-24-42

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Марина ЯНОВСЬКА [підпис] 23.04.2025р.
(ім'я, прізвище, підпис) (дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника) (дата)

Константин КРИВЕНКО [підпис]
(ім'я, прізвище, підпис)

Євгеній МУСІЄНКО [підпис]
(ім'я, прізвище, підпис)

Сергій ДАВИДЕНКО [підпис]
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

Смт. Чорнухи
(місце складання)

№ 4-21

від "23" 04 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на то багатоквартирного будинку працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС Чорнухинської ДЕГС: начальник Марина ЯНОВСЬКА, слюсар Константин КРИВЕНКО, слюсар Євгеній МУСІЄНКО, слюсар Сергій ДАВИДЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____
смт. Чорнухи вул. Герцеля, 4

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу на ввідному газопроводі перед
краном (витік газу усунуто під час проведення технічного
обслуговування)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлишке
тиску за 5хв не перевищує 20 даПа

(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлений витік газу усунуто під час проведення технічного
обслуговування, ВБСГ придатне до подальшої
експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 5-24-42

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Марина ЯНОВСЬКА [підпис] 23.04.2025р.
(ім'я, прізвище, підпис) (дата)

(ім'я, прізвище, підпис (дата)
замовника)

Константин КРИВЕНКО [підпис]
(ім'я, прізвище, підпис)

Євгеній МУСІЄНКО [підпис]
(ім'я, прізвище, підпис)

Сергій ДАВИДЕНКО [підпис]
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт. Чорнухи
(місце складання)

№ 4-22

від "23" 04 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на то багатоквартирного будинку працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС Чорнухинської ДЕГС: начальник Марина ЯНОВСЬКА, слюсар Константин КРИВЕНКО, слюсар Євгеній МУСІЄНКО, слюсар Сергій ДАВИДЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____
смт. Чорнухи вул. Асєі Українки, 3Б

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу не муфттовому з'єднанні (витік газу ущито під час проведення технічного обслуговування).

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
ПВЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надішло

тиску за 5хв не перевищує 20 даПа

(заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Виявлений витік газу ущито під час проведення технічного обслуговування, ВБСГ призначено до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 5-24-42

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження: _____ З актом ознайомлений: _____
Марина ЯНОВСЬКА 23.04.2025р. _____
(ім'я, прізвище, підпис) (дата) (ім'я, прізвище, підпис замовника) (дата)

Константин КРИВЕНКО _____
(ім'я, прізвище, підпис)
Євгеній МУСІЄНКО _____
(ім'я, прізвище, підпис)
Сергій ДАВИДЕНКО _____
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Смт. Чорнухи
(місце складання)

№ 4-23

від "23" 04 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на то багатоквартирного будинку працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС Чорнухинської ДЕГС: начальник Марина ЯНОВСЬКА, слюсар Константин КРИВЕНКО, слюсар Євгеній МУСІЄНКО, слюсар Сергій ДАВИДЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____
смт. Чорнухи вул. Будьвельський в, 1

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлений витік газу на краї відомого газопроводу (витік газу усунуто під час проведення технічного обслуговування)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлише тиску за 5 хв не перевищує 20 даПа
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Виявлений витік газу усунуто під час проведення технічного обслуговування, ВБСГ придатне до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 5-24-42

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Марина ЯНОВСЬКА 23.04.2025 р.
(ім'я, прізвище, підпис) (дата)

(ім'я, прізвище, підпис замовника) (дата)

Константин КРИВЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Євгеній МУСІЄНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Сергій ДАВИДЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Смт. Чорнухи
(місце складання)

№ 4-24

від "23" 04 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на то багатоквартирного будинку працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС Чорнухинської ДЕГС: начальник Марина ЯНОВСЬКА, слюсар Константин КРИВЕНКО, слюсар Євгеній МУСІЄНКО, слюсар Сергій ДАВИДЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____
смт. Чорнухи вул. Центральна, 40

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу на краї ввідного газопроводу (витік газу усунуто під час проведення технічного обслуговування)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надішло тиску до 5хв не перевищує до до ба
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлений витік газу усунуто під час проведення технічного обслуговування, ВБСГ придатна до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 5-24-42

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Марина ЯНОВСЬКА [підпис] 23.04.2025р.
(ім'я, прізвище, підпис) (дата)

(ім'я, прізвище, підпис замовника) (дата)

Константин КРИВЕНКО [підпис]
(ім'я, прізвище, підпис)

Євгеній МУСІЄНКО [підпис]
(ім'я, прізвище, підпис)

Сергій ДАВИДЕНКО [підпис]
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Смт. Чорнухи
(місце складання)

№ 2-25

від "24" 04 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на то багатоквартирного будинку працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС Чорнухинської ДЕГС: начальник Марина ЯНОВСЬКА, слюсар Константин КРИВЕНКО, слюсар Євгеній МУСІЄНКО, слюсар Іван ВОВК
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____
смт. Чорнухи вул. Герметів, 7

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу на муфтовому з'єднанні (витік газу усунуто під час проведення технічного обслуговування)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлишковий тиск за 5 хв не перевищує 20 даПа

(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлений витік газу усунуто під час проведення технічного обслуговування, ВБСГ придатне до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 5-24-42

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Марина ЯНОВСЬКА
(ім'я, прізвище, підпис)

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Константин КРИВЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Євгеній МУСІЄНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Іван ВОВК
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

С.Вороньки
(місце складання)

№ 4-26

від "25" 04 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на то багатоквартирного будинку працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС Чорнухинської ДЕГС: начальник Марина ЯНОВСЬКА, слюсар Константин КРИВЕНКО, слюсар Євгеній МУСІЄНКО, слюсар Анатолій ЗАПАДИНСЬКИЙ (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____
село Вороньки вул. Сіскафе, 10

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу на ввідному газопроводі через крайоч
Витік газу усунуто під час проведення технічного обслу-
говування).

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлише
тиску за БХВ не перевищує 20 даПа

(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені витік газу усунуто під час проведення техніч-
ного обслуговування, ВБСГ придатне до подальшої
експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 5-24-42

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Марина ЯНОВСЬКА [підпис] 25.04.2025 р.
(ім'я, прізвище, підпис) (дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника) (дата)

Константин КРИВЕНКО [підпис]
(ім'я, прізвище, підпис)

Євгеній МУСІЄНКО [підпис]
(ім'я, прізвище, підпис)

Анатолій ЗАПАДИНСЬКИЙ [підпис]
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)